



अहमदनगर महानगरपालिकाअहमदनगर,
दुरध्वनी क्र.(कार्यालय) ०२४१- २३४३६,२२,२३४५१,२१,२३४०५,२२
अग्निशमन विभाग :-०२४१-२३२३३७०,२३२०१००,फॅक्स नं०२४१.-२३२८८३७
Website : www.amc.gov.in E-mail : amc_anr@rediffmail.com



अशाद/ जा.क्र.०८

दि. ०८/०४/२०२४

प्रति,
श्रीमती सविता रुपवते
प्राध्यापक, डॉ. विखे पाटील फौडेशन पुनेस,
Little Flower School, Loni,
जि.अहमदनगर

विषय:- प्रोव्हिजनल अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्रा बाबत.
संदर्भ:- आपला दिनांक ०५/०३/२०२४ रोजीचा अर्ज

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार कळविण्यात येते कि, आपले गट क्रमांक व उपविभाग भोगवटादार वर्ग-१ प्राध्यापक, डॉ. विखे पाटील फौडेशन पुनेस, Little Flower School, Loni, जि.अहमदनगर, येथील बांधकाम क्षेत्रफळ ५८७३.१९ चौ.मी. इतके असून येथे शैक्षणिक इमारतीचे बांधकाम करावयाचे असून आपण सादर केलेल्या कागद पत्रानुसार व खालील तक्त्यात दर्शविल्या प्रमाणे इमारतीसाठी खालील प्रमाणे बांधकाम करिता, महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अन्वये व राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता २०१६ मधील भाग ४ अन्वये अग्नि सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून खालील प्रमाणे उपाय योजना करणे आवश्यक व बंधनकारक आहे.

NO	FLOOR	Biltup Area In Sq.Mt		BUIDING HIGHT
		A-Wing	B-Wing	
1	LOWER GROUND FLOOR	-----	677.84, SQ.M	12.65 MTRS
2	GROUND FLOOR	998.32, SQ.M	735.67, SQ.M	
3	FIRST FLOOR	986.45, SQ.M	735.67 SQ.M	
4	SECOND FLOOR	981.19, SQ.M	758.05, SQ.M	
	TOTAL	2965.96 SQ.M	2907.23, SQ.M	


- सदर प्रोव्हिजनल ना हरकत प्रमाणपत्र हे दिलेल्या तारखेपासून एक वर्ष मुदतीकरिता आधारभूत राहिल. हि मुदत संपण्यापूर्वी त्याचे नुतनीकरण करून घ्यावे लागेल व प्रचलित नियमानुसार योग्य त्या वेळी केले जाईल .
- इमारतीमध्ये IS:२१९०:१९९२ प्रमाणे प्रत्येक १०० चौ .मि. क्षेत्रासाठी एक अग्निशामक उपकरण बसविण्यात यावे.
- इमारतीमध्ये IS:८८४ : १९८५ व ३३८४ : १९८९ प्रमाणे होजरील होज प्रत्येक मजल्याच्या जिऱ्याजवळ बसविण्यात यावे.
- इमारतीमध्ये IS:१६४६:१९९७ प्रमाणे विद्युत वायरिंग इनस्टॉलेशन करण्यात यावे.
- सदर इमारतीमध्ये यार्ड हायड्रन्ट बसविण्यात यावे.
- प्रत्येक इमारतीच्या गच्चीवर ट्रेरेस टॅक २०००० लिटर क्षमतेची अग्निशमन करिता पाण्याची टाकी व त्यावर ९०० LPM इलेक्ट्रीक पंप २ नग, बसविण्यात यावेत.
- सदर इमारतीमध्ये फायर सर्व्हीस इनलेट दू वे बसविण्यात यावा

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जिवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार कलम २५ -परिशिष्ट -
भाग २ अन्वये अर्जदार यांनी INE/NEFT/035689827021/R BISOMBPA04/322085 दि. २०/०३/२०२४
रोजी अग्निसुरक्षा निधी शुल्क रक्कम रु. ५,२२,००९/- फक्त भरले आहे.

उपरोक्तप्रमाणे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा सदर इमारतीमध्ये बसविणे आवश्यक आहे व उपरोक्त प्रमाणे स्थायी
अग्निशमन यंत्रणेचे काम महाराष्ट्र अग्नि प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना २००६ अन्वये लायसन्स प्राप्त
अभिकरनामार्फत करणे आवश्यक आहे.

सबब उपरोक्त प्रमाणे अग्निप्रतिबंधक यंत्रणा सदर इमारतीमध्ये कार्यान्वित करून अहवाल इकडेस सादर
करण्यात यावा म्हणजे अंतिम अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत कार्यवाही करणे शक्य होईल याची नोंद
घ्यावी.




(शंकर उत्तम मिसाल)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अहमदनगर महानगरपालिका